

## 关于“安庆市第二人民医院口腔科改造工程”工程量清单及最高投标限价建设单位编制要求

关于编制我院口腔科改造工程工程量清单及最高投标限价的内容，根据我院提供的口腔科改造平面图，作出如下要求：

1、玻璃大门入口处（原办公室）天棚、踢脚线拆除及恢复，其他改造范围无需考虑拆除及恢复工程量，与原办公室平行相连的诊室仅考虑部分地砖破除及恢，CBCT 室不在本次改造范围内；

2、拆除原隔墙，厚 240mm，工程量为 12.5047m<sup>3</sup>；

3、拆除原地砖，工程量为 2.76m<sup>2</sup>；

4、拆除原踢脚线，工程量为 1.148m<sup>2</sup>；

5、拆除原吊顶，工程量为 14.5496m<sup>2</sup>；

6、拆除原门窗，工程量为 21.5m<sup>2</sup>；

7、拆除后破损墙面、地面、门窗洞口侧边等位置修补平整；

8、拆除的建筑垃圾外运；

9、石膏板隔墙，采用轻钢龙骨架（工程量为 107.25m<sup>2</sup>），双面 15mm 阻燃板基层及双面 9.5mm 普通纸面石膏板封面，外刮内墙腻子二遍兼找平（工程量为 214.5m<sup>2</sup>）；

10、成品定制 15mm 实木饰面板，工程量为 295.176m<sup>2</sup>；

11、干硬性水泥砂浆铺贴 800\*800 地砖楼面，工程量为 105.4512m<sup>2</sup>；

12、100mm 高块料踢脚线，工程量为 86.318m；

13、天棚吊顶（含外走廊部分破除恢复工程量）， $\Phi 8$  吊筋，距地高度为

2.7m, 配套铝合金龙骨, 12mm 矿棉吸音板面层, 工程量为 127.3544m<sup>2</sup>;

14、成品定制不锈钢边框双层 12mm 厚钢化玻璃隔断(含五金配件、平开门), 工程量为 15.39m<sup>2</sup>;

15、脚踏式医用电动门 900\*2100mm (含电机、五金配件及不锈钢门套), 工程量为 1.89m<sup>2</sup>;

16、成品套装木门 900\*2200mm (含门套及五金配件), 工程量为 13.86m<sup>2</sup>;

17、成品套装木门 800\*2000mm (含门套及五金配件), 工程量为 4.8m<sup>2</sup>;

18、卫生间成品铝合金玻璃门 800\*2000mm (含门套及五金配件), 工程量为 1.6m<sup>2</sup>;

19、80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm, 钢化玻璃 6+9A+6, 工程量为 15m<sup>2</sup>;

20、10 号工字钢过梁支撑购置、安装, 工程量为 2 根;

21、操作台高度 800mm, 宽度 600mm, 17mm 免漆板, 台面 20mm 人造石台板, 造型根据建设单位要求制作, 工程量为 6m;

22、吊柜高度 600mm, 深度 500mm, 17mm 免漆板, 造型根据建设单位要求制作, 工程量为 4m;

23、房间强电部分工程量为: 18W LED 平板灯 12 套, 220V/10A 单联单控开关 16 个, 220V/10A 单相五孔插座 36 个, 配线 BV-2.5 共计 283.74m, 配线 BV-4 共计 406.86m, 配管 PC16 共计 94.58m, 配管 PC20 共计 135.62m, 塑料接线盒 64 个;

24、设备管线部分工程量为: 配线 BV-4 共计 338.76m, 配管 PC20 共计 112.92m, 网线 UTP-5E 共计 152.92m, 配管 PC16 共计 152.92m, 塑料管 PPR DN20

共计 156.44m, DN20 管道消毒、冲洗共计 156.44m, UPVC 排水管 DN50 共计 78.22m, 医疗气体铜管  $\varnothing 8 \times 1.0$  共计 78.22m, 地面开槽 111.14m;

25、柜台及洗手池配套设备与管线部分工程量为: 220V/10A 单相五孔插座 24 个, 配线 BV-4 共计 152.46m, 配管 PC20 共计 50.82m, 电话插座 1 个, 网络插座 3 个, 网线 UTP-5E 共计 134.08m, 配管 PC16 共计 134.08m, 洗手池 5 个, 感应式洗手池 1 个, 塑料管 PPR DN20 共计 70.8m, DN20 管道消毒、冲洗共计 70.8m, UPVC 排水管 DN100 共计 23.64m, UPVC 排水管 DN50 共计 29.22m;

26、安装其他项目部分工程量为: 卫生间蹲便器水箱更换 1 处, 原有管道、线路、设备拆除一项。

特此说明, 请按上述要求编制工程量清单及最高投标限价。

安庆市第二人民医院

2024 年 3 月 18 日